

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5665/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

TM Technologie Sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

stwierdza, że wyrób:

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi – System monitoringu i sterowania oświetleniem TM.ID-Master DALI-2 i TM.ID-Master DATA 3 w odmianach: TM.ID-Master4 DALI-2, TM.ID-Master8 DALI-2, TM.ID-Master4+4 DALI-2, TM.ID-Master4 DATA 3, TM.ID-Master8 DATA 3

produkowany przez:

TM Technologie Sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

w zakładzie produkcyjnym:

TM Technologie Sp. z o.o.

Morawica 355

32-084 Morawica

spełnia wymagania:

pkt. 12.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 7603/2024 z dnia 05.07.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 594/BA/24 z dnia 31.01.2025 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.
3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2025/0431-1011 wydanie 1 z dnia 20 lutego 2025 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5665/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od 24.02.2025 r.

do 19.02.2030 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
st. bryg. mgr inż. Daniel Małociąg



Józefów, dnia 24 lutego 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5665/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi – System monitoringu i sterowania oświetleniem
TM.ID-Master DALI-2 i TM.ID-Master DATA 3 w odmianach: TM.ID-Master4 DALI-2, TM.ID-Master8 DALI-2,
TM.ID-Master4+4 DALI-2, TM.ID-Master4 DATA 3, TM.ID-Master8 DATA 3

Typ:	TM.ID-Master DALI-2	TM.ID-Master DATA 3
Napięcie zasilania [V DC]:	10 ÷ 26 V DC	
Liczba linii wejściowych (obwodów):	od 4 do 8	od 4 do 136 (przy zastosowaniu maksymalnej liczby TM.ID-Bridge)
Maksymalna liczba elementów (opraw oświetleniowych) w linii wyjściowej (obwodzie):	64	
Maksymalna liczba elementów (opraw oświetleniowych):	512	8704 (przy zastosowaniu maksymalnej liczby TM.ID-Bridge)
Zakres temperatur pracy [°C]:	-5°C ÷ +40°C	
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę:	IP30	
Dopuszczone do stosowania są następujące moduły wewnętrzne (w zależności od odmiany oraz indywidualnego projektu):		
TM.ID-Master DALI-2: kontroler DALI-2 (TM.ID-Master4, TM.ID-Master8, TM.ID-Master4+4), moduł TM.ID-Extension4 DALI-2, moduł TM-I/O, HDR-15-12 (Mean Well), obudowa z wizjerem wykonanym z PMMA lub szkła kwarcowego;		
TM.ID-Master DATA 3: kontroler DATA 3 (TM.ID-Master4, TM.ID-Master8), rozdzielacz sygnału DATA 3 (TM.ID-Bridge4, TM.ID-Bridge8), moduł TM-I/O, HDR-15-12 (Mean Well), obudowa z wizjerem wykonanym z PMMA lub szkła kwarcowego.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB

Małozieć

wz. Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozieć



Józefów, dnia: 24 lutego 2025 r.